



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451  
Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

27.06.2023 № 38-02-15/78-427-1023  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе сельского поселения  
Сосновского муниципального  
образования  
В.С.Мелентьеву  
sosnovka-adm@mail.ru

Информируем Вас, что 13 июня 2023 года лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследована 1 проба воды водоёма в точке «Усольский район, с. Сосновка, р. Белая в районе турбазы «Песчаная», которая не соответствует требованиям гигиенических нормативов «по микробиологическим показателям. Бактериальное загрязнение воды водоема создает повышенный риск развития инфекционных заболеваний у населения.

Таблица № 1

Оценка качества воды и показатели проб воды водоёма 2 категории, не соответствующие гигиеническим нормативам

Месторасположение мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм <sup>3</sup> ) / значение показателя	Норматив
Вода водоема 2 категории (р. Белая с. Сосновка в районе турбазы Песчаная Усольского района)	13.06.2023	Энтерококки 30 КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не более 10